



# УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

ГОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
В МЧС РОССИИ

2019

## ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности на объекте торговли



1. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

2. Обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте лицо, ответственное за пожарную безопасность, назначенное руководителем организации.

3. Объект и прилегающая к нему территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

На территории **запрещается**:

- разводить костры и сжигать отходы и тару;
- использовать противопожарные расстояния между зданиями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений;
- стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов;
- устраивать свалки горючих отходов.

**Запрещается** на территории, прилегающей к объекту оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

4. В помещениях объекта размещаются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны и знаки пожарной безопасности.

5. Курение в помещениях объекта **запрещается**.

На основании решения руководителя, допускается курение табака только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах на открытом воздухе. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

6. На объекте **запрещается**:

- а) снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов;
- б) производить изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;
- в) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- г) проводить огневые работы во время нахождения посетителей в торговых залах;
- д) размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на путях эвакуации;
- е) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами;
- ж) временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации;
- з) осуществлять в рабочее время загрузку (выгрузку) товаров и тары по путям, являющимися эвакуационными.

7. При проведении распродаж, рекламных акций и других мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых



залах, на объекте принимаются дополнительные меры пожарной безопасности, направленные, в том числе на ограничение доступа посетителей в торговые залы, а также назначаются ответственные за их соблюдение.

8. При эксплуатации электроустановок **запрещается**:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- б) пользоваться розетками, рубильниками и др. электроустановочными изделиями с повреждениями;
- в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и др. горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;
- г) пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- д) применять самодельные электронагревательные приборы;
- е) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- ж) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные и др. бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

9. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха **запрещается**:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и др. горючие вещества.

10. Системы и средства противопожарной защиты объекта должны содержаться в исправном состоянии.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта, а так же проверки их работоспособности проводятся в соответствии с годовым планом-графиком.

11. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов на объекте обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

12. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

13. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивается наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

14. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов **запрещается**:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства,



препятствующие свободной эвакуации людей:

■ загромождать эвакуационные пути и выходы (проходы, коридоры, тамбуры, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

■ устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

■ изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется.

15. Помещения объекта обеспечиваются огнетушителями по установленным нормам. При эксплуатации огнетушителей должны быть соблюдены сроки их осмотра, технического обслуживания и перезарядки.

16. Противопожарный осмотр помещений перед их закрытием, должен проводиться ответственным лицом за пожарную безопасность и работниками объекта. Лица, производящие противопожарный осмотр помещений перед их закрытием, должны установить:

- произведена ли уборка помещений от горючих отходов;
- не загромождены ли проходы, выходы из помещений и подступы к первичным средствам пожаротушения и электрощитам;
- не оставлено ли имущество, предметы, хранение которых в помещениях запрещено, а также промасленный обтирочный материал, одежда или ветошь;
- не соприкасается ли имущество с радиаторами, трубами отопления и другими нагретыми поверхностями;
- обесточены ли электроустановки и электроприборы в помещениях, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электроприборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- находятся ли автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, и др.) во включенном и технически исправном состоянии.

Недостатки, обнаруженные при осмотре, устраняются до закрытия помещений. Закрытие помещений без проведения проверки их противопожарного состояния **запрещается**.

### ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

17. Работник, обнаруживший пожар или признаки горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) **обязан**:

а) немедленно сообщить об этом по городскому телефону **01** (по мобильному **112**) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б) оповестить (информировать) о пожаре работников, руководство организации и дежурную службу объекта;

в) проверить включение автоматических систем противопожарной защиты;

г) принять меры по эвакуации людей и тушению пожара.

